



Delegert vedtak

Nr.: 00/000

Ref. utvalg: TLM - delegerte saker

.....
.....
.....

DERES REF:	VÅR REF:	SAKSBEHANDLER:	ARKIVKODE:	DATO:
	xxxxx/xxxx - xxxx/	xx.xx.xxxx

Tiltakshaver - Tillatelse til tiltak og sanitærabonnement. Gnr. xx, bnr. xx, fnr. xx, Sted (Mappe 0000/0000).

I henhold til Plan- og bygningsloven § 20-1, forskrift om byggesak og sanitærreglementet/VA-norm for Sirdal kommune gis det tillatelse til tiltak på gnr. xx, bnr. xx, fnr. xx – Sted. Tiltaket omfatter opparbeidelse og tilkobling av stikkledningsanlegg fra fritidsbolig til kommunalt vann- og avløpsnett. Tiltakshaver er navn. Tillatelsen inkluderer innvilgelse av søknad om sanitærabonnement.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Anlegget må utføres iht. VA-miljøblad og sanitærreglementet/VA-norm for Sirdal kommune.
2. Firma gis lokal godkjenning og ansvarsrett for SØK – tiltaksklasse x.
3. Firma gis lokal godkjenning og ansvarsrett for PRO, stikkledningsanlegg og tilkobling – tiltaksklasse 1.
4. Firma gis lokal godkjenning og ansvarsrett for UTF, grave-, legge og tilkoblingsarbeid stikkledningsanlegg – tiltaksklasse 1.
5. Eier av fritidsbolig/bolig må betale tilkoblingsavgift, og fra tilkoblingstidspunkt årlig vann- og kloakkavgift, jfr. Kommunal forskrift om vann- og kloakkavgifter.
6. Anlegget opparbeides iht. innsendte situasjonsplan. Det forutsettes at grunneiere/ledningseiere/eventuelle andre berørte parter er blitt gjort kjent med planene og ikke har innvendinger i forbindelse med disse. Gravetillatelse med rett til nedgraving av ledningsanlegg og fremtidig vedlikeholdsarbeid på anlegget skal foreligge.
7. Det forutsettes at tiltakshaver(e) har innhentet avtale for tilkobling til eks. privat VA-anlegg dersom tilkobling gjøres på annet enn kommunalt ledningsanlegg.
8. Det forutsettes at det innhentes gravetillatelse fra kabeleiere. Kabeleiere påviser ledningstrasèr før gravingen igangsettes.
9. Ledninger skal være spylt og tetthetsprøvd før de tilkobles samleledninger/kommunalt ledningsnett.
10. Det forutsettes at nye og eksisterende vann- og avløpsledninger er dimensjonert for å håndtere den mengde vann og spillvann som skal transporteres. Kapasitetsberegninger, trykktapsberegninger, behov for trykkøkning eller trykkreduksjon skal være utført og vurdert.

11. Når arbeidet er ferdig skal det sendes inn as built tegning/ situasjonsplan som viser ledningstrasè for stikkledninger, kummer, påkoblingspunkt og stoppekran. Materiale og trykkklasse for ledninger skal fremgå av situasjonsplanen. Alle bend, kummer og stoppekraner på private stikkledninger skal innmåles i xyz og oversendes kommunen digitalt i sosiformat. Digitale kumkort for alle kummer skal vedlegges dokumentasjonen. Kumkort skal inneholde bilde av armatur/bunnseksjon. **Dette skal være utført og sendt inn innen 3 måneder etter at anlegget er tilkoblet**
12. Når tilkobling er utført vil eier ha ansvar av drift og vedlikehold av ledningsnett fra hytte/ bolig og frem til kommunale hovedledninger. Det skal monteres utendørs stoppekran for vannledning 2-10m fra byggvegg. Denne skal innmåles i.h.t. forrige punkt.
13. Eier(e) av ledningsanlegget kan ikke nekte evt. andre abonnenter å koble seg til ledningen på et senere tidspunkt.
14. Før anlegget tas i bruk skal ferdig utfylt samsvarserklæring for utførelse leveres ansvarlig søker. Ansvarlig søker oppdaterer og fører erklæringsdato inn i gjennomføringsplanen. Slutført og signert gjennomføringsplan er grunnlag for søknad om ferdigattest fra ansvarlig søker. Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, jfr. PBL § 21-10.
15. Dersom det ved tiltak i marken oppdages kulturminner eller oldsaker, skal arbeidene stanses i den grad de kan berøre forminnene eller deres sikringszone på 5 meter. Melding skal i så fall straks sendes Vest- Agder fylkeskommune v/Fylkeskonservatoren. Tiltakshavere plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står selv ansvarlig for at dette blir overholdt.

Hjemmelsbakgrunn

Plan- og bygningsloven § 20-1
Sanitærreglement for Sirdal kommune/
VA-norm for Sirdal kommune
Forskrift om byggesak, SAK 10

Vurdering

Denne søknaden gjelder tilkobling av hytte/bolig til kommunalt vann- og avløpsnett.

Gravetillatelse fra grunneiere av gnr. xx, bnr. xx og gnr. xx, bnr. xx foreligger.

Firma gis lokal godkjenning og ansvarsrett for søkefunksjonene SØK, PRO og UTF – tiltaksklasse x.

Slutført og signert gjennomføringsplan er grunnlag for søknad om ferdigattest fra ansvarlig søker. Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, jfr. PBL § 21-10.

Vedtak:

I henhold til Plan- og bygningsloven § 20-1, forskrift om byggesak og sanitærreglementet/VA-norm for Sirdal kommune gis det tillatelse til tiltak på gnr. xx, bnr. xx, fnr. xx – Sted. Tiltaket omfatter opparbeidelse og tilkobling av stikkledningsanlegg fra fritidsbolig til kommunalt vann- og avløpsnett. Tiltakshaver er navn. Tillatelsen inkluderer innvilgelse av søknad om sanitærabonnement.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan klages på til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fatta vedtaket, oppgi vedtaket det blir klaga over, den eller de endringer som er ønskelige, og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så seint at det kan være uklart for oss om du har klaga i rett tid blir du også bedt om å oppgi når denne meldingen kom fram.

Med hilsen

Frank Haugom
Enhetsleder Teknisk drift

Frode Tjomlid
Tekniker

Saksparter:

XXXXXX

XXXX

XXXX XXXXXXXX