

Krav til private kloakkpumpestasjoner stasjoner Sirdal kommune

Felles for alle pumpestasjoner:

- Kopi av underskreven serviceavtale skal foreligge hos kommunen.
- Stasjoner med overløp skal overvåkes med GSM/ radiolink til kommunal driftsovervåking.
- Kommunen overtar ikke private stasjoner

1 hus/ hytte:

- Normalt tillates ikke overløp.
- Pumpesump skal ha min. diameter 600mm
- Frostsikker utførelse. Innendørs pumpesump tillates.

2-3 hus/ hytter:

- Normalt tillates ikke overløp
- Alarm for høyt nivå skal være godt synlig i alle hytter

4-9 hus/ hytter:

- Pumpesump med 2 alternerende pumper
- Min. diameter Ø1200
- Min. GSM-link til kommunal driftsovervåking.
- Ikke krav om overbygg.
- Krav om driftsavtale (vi skal vite hvem vi skal ringe til når noe skjer)

10-30 hus/ hytter:

- Opplegg med renseplugg/ automatisk sumpsyling.
- Krav til overbygg type lillebror el. tilsvarende. Utførelse i.h.t. reguleringsbestemmelsene i området.
- Min. GSM-link til kommunal driftsovervåking.
- Krav om driftsavtale (vi skal vite hvem vi skal ringe til når noe skjer)

>30 hus/ hytter:

- Kommunal standard med radiolink til kommunal driftsovervåking.
- Krav om driftsavtale (vi skal vite hvem vi skal ringe til når noe skjer)

Krav til overvåking:

GSM-link skal rapportere til kommunal driftsovervåking min. 1 gang pr døgn.

Overvåkingen skal omfatte:

- Høyt nivå i pumpesump/ overløp
- Utløste motorvern

Større pumpestasjoner skal rapportere kontinuerlig i.h.t. kommunal standard. Naturlig drenerende hyttefelt skal om mulig samle avløp til 1 pumpestasjon.

Systemer der alle hytter har sin egen pumpe og pumper på felles trykkavløpsledning kan tillates. Det kreves forhåndskonferanse med kommunen for å gå gjennom valg av løsninger.

I mange tilfeller anbefales slike løsninger for å unngå for store terrenginngrep som selvfallsledninger kan medføre.